

**PRÍLOHA č. 1 k obchodnej zmluve č. 293/22**  
**o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.**

KNIŽKA

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľností odvádzaných do verejnej kanalizácie.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  
Študentská 2  
911 50 Trenčín

**Odberateľ - producent:**

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2, 911 50 Trenčín

Zastúpený:

Ročný priemer z dlhodobého  
zrážkového úhrnu Hz v m/rok  
od 1.10.2007 - 30.9.2012

Súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

**Druh povrchu**

**Kategória A - súčiniteľ odtoku: 0,9000**

Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy  
(strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)

**Kategória B - súčiniteľ odtoku: 0,4000**

Čiastočne priepustné spevnené plochy  
(dlažby s vyspárovaním pieskom, štrkom a pod.)

**Kategória C - súčiniteľ odtoku: 0,0500**

Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou  
(záhrady, trávniky, a pod.)

Lokalita	Úhrn
N.Mesto n/Váhom	0,6340
Tr.Teplá	0,7610
Tr.Teplíce	0,7610
Trenčín	0,7230
Tr.Staukovec	0,7010

Odborné miesto: **54-45230-0**

Adresa odborného miesta: **Horný Šianec 229, Trenčín**

Kategória povrchu	Súčiniteľ odtoku (k)	Veľkosť plochy (S) v m <sup>2</sup>	Úhrn (Hz)	Množstvo vôd z povrchového odtoku (Q = k.S.Hz) v m <sup>3</sup> /rok
- Kategória A	0,9000	165 m <sup>2</sup>	0,7230	107,235
- Kategória B	0,4000	105 m <sup>2</sup>	0,7230	30,3660
- Kategória C	0,0500	96 m <sup>2</sup>	0,7230	3,4776
<b>S P O L U</b>		<b>366 m<sup>2</sup></b>	<b>0,7230</b>	<b>141,079</b>

Poznámka:

Cenová skupina: € / m<sup>3</sup> - vid' oznámenie o určení ceny

Spoplatňované obdobie: **od 1.10.2012 do 30.9.2015**

Producent súhlasí s fakturáciou vôd z povrchového odtoku: **mesačne**

Producent: